

質 問 回 答 ・ 連 絡

工 事 名	令和7年度下諏訪総合文化センター小ホール及びもみの木モール天井耐震化等改修工事＜電気設備工事＞
工 事 箇 所 名	下諏訪町4611番地40

1 (令和7年4月25日掲載)

質 問	図面番号 E-9	注記「2. 太線の器具及び配線・配管は新設する。」について、対象の器具は、空調機械室の1台の認識でよろしいでしょうか。
回 答		1階軽体育館室：非常灯4台 事務室：非常灯3台 2階視聴教室：非常灯2台 上記の3室 非常灯兼用を別置にての対応です
質 問	図面番号 E-10	J4LC（調光）器具に関して、配線替えの必要はないとの認識でよろしいでしょうか。
回 答		現状調光器具の調光信号用配線を配線替えとして FCPEV1.2×1Pにて施工として下さい。
質 問	図面番号 E-10、11	C10（小ホール調整室）、g10（小ホールキャットウォーク）、SPOT（編集室）の器具の仕様をご指示ください。
回 答		C10：XND0657SWLE9 g10：XLGE5003CE1 SPOT：LGS3000NLE1 いずれもパナソニックでみています。
質 問	図面番号 E-16	照明器具（NNY24911LE9）と DL1 の代替え器種の参考型番をご指示ください。
回 答		照明器具（NNY24911LE9）代替品：AL-LED-TDL-LS（化粧枠共） 照明器具（DL1） 代替品：LEDS-06910LW-LS9