空 調 機 器 表 （撤去）

記 号	名 称（系 統）	仕 様	動力 φ	動力 V	動力 kW	起動方式	台数	階	設置場所	備 考
FC-1	ファンコイルユニット	天井カセット型 (#200)					2	1	教育長室	天井材貼込パネル共
		冷却能力 1,600 Kcal/H								
		暖房能力 1,520 Kcal/H								
		ファン 360 m3/H× 58 W	1	100	58W	L－S				
FC-3	ファンコイルユニット	天井カセット型 (#400)					3	1	事務室	天井材貼込パネル共
		冷却能力 2,850 Kcal/H								
		暖房能力 2,800 Kcal/H								
		ファン 720 m3/H× 82 W	1	100	82W	L－S				
FC-4	ファンコイルユニット	天井カセット型 (#600)					2	2	料理実習室	天井材貼込パネル共
		冷却能力 4,050 Kcal/H								
		暖房能力 3,700 Kcal/H								
		ファン 1,070 m3/H× 105 W	1	100	105W	L－S				
EF-7	排気ファン	ラインファン（天吊り消音BOX付）					1	1	モミの木モール便所（M）	
		300 φ × 1,930 m3/H× 15 mmAq× 270 W	1	100	270W	L－S				
EF-10	排気ファン	天井扇					1	1	教育長室	
		150 φ × 250 m3/H× 10 mmAq× 63 W	1	100	63W	L－S				
EF-15	排気ファン	シロッコファン（天吊り消音BOX付）					1	2	料理実習室	
		#1 3/4 × 2,700 m3/H× 30 mmAq× 0.75 kW	3	200	0.75kW	L－S				
EF-16	排気ファン	ラインファン					1	2	モミの木モール便所（M）	
		280 φ × 1,760 m3/H× 15 mmAq× 150 W	1	100	150W	L－S				
EF-17	排気ファン	天井扇					1	2	湯沸室	
		100 φ × 100 m3/H× 10 mmAq× 54 W	1	100	54W	L－S				
SF-3	給気ファン	シロッコファン（天吊り消音BOX付）					1	2	料理実習室	
		#1 3/4 × 2,400 m3/H× 20 mmAq× 0.4 kW	3	200	0.4kW	L－S				
BH-1	ブースター温水コイル	加熱能力 19,700 Kcal/H					1	2	料理実習室	
		温水コイル 4 列× 1 台								
		送風量 2,350 m3/H								
		温水量 66 L/min (45° ～40.0°)								
		チャンバー、連結ケーシング共								
HT-W-1	壁掛式暖房機	暖房能力 1.25 kW	1	200	1.25		1		1階身障者便所	
HT-W-2	壁掛式暖房機	暖房能力 1.5 kW	1	200	1.5		4		1階モミの木モール便所(M)(W)	
									2階モミの木モール便所(M)(W)	

OFFICE ALPHA Design CO.
Amenity Life Planners & Human Architects
アルファ設計株式会社
長野県諏訪郡下諏訪町４６４４－２ Ｎビル
TEL 0266-28-1721 FAX 0266-28-8485

DATE: ・ ・ R07・ 03 ・ 19

一級建築士事務所登録 （諏訪）G第 54181号
一 級 建 築 士 登 録 第210884号 西村厚志

JOB NAME: 下諏訪総合文化センター小ホール及びもみの木モール天井耐震化等改修工事（機械設備工事）設計図

SHEET TITLE: 空調設備 機器表（撤去）

SCALE: A1=NON (100%) A3=NON (50%)

DR. STAMP:

NUMBER: M-20