

空調機器表

[illegible]

EHP • PAC

共通事項

1) 公共建築標準仕様とする。

2) 電気容量は、参考値とする。

3) 冷房・暖房能力はJIS条件時の値とする。

4) 特記なき限り室内機のフィルターはロングライフ形とする。

5) 室内機には天吊防振装置（ゴム）を付属とする。（4点吊以上）

6) 冷媒配管用分岐管は機器付属とする。

7) 室外機にはスプリング防振架台を付属とする。

8) 天井カセット形4方向、2方向は人感センサー+床温度センサー付とし、

風向個別制御が可能な機種とする。

RF, SF, EF

共通事項

1) ファンの起動方式は全て直入 (L-S) とする。

共通事項

NUMBER.

M-06